

1. Producent wyrobu budowlanego (siedziba i zakład produkcyjny wyrobu)

„GRYZ-BET”

**PRODUCENT
ZBIORNIKÓW
ŻELBETOWYCH
WYSOKIEJ
JAKOŚCI**

PPHU „GRYZ-BET” Mateusz Gryza, Jadwiga Gryza s.c. 26-660 Jedlińsk, Klwaty 13

2. Nazwa wyrobu budowlanego

Zbiorniki żelbetowe typu Z o pojemności 5, 6, 8 i 10 m³

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

PKWiU : 23.61.12.1

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

Zbiorniki żelbetowe typu Z przeznaczone są do okresowego magazynowania lub retencji:

- ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych i deszczowych,
- ścieków przemysłowych,
- wody pitnej, technologicznej, przeciwpożarowej itp.

Mogą być również stosowane jako obudowy urządzeń technologicznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, jako separatory, pompownie lub zbiorniki będące elementami oczyszczalni ścieków.

W przypadku zastosowania w środowiskach agresywnych należy stosować zabezpieczenie antykorozyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia.

5. Specyfikacja techniczna

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9112/2013 „Zbiorniki żelbetowe typu Z z elementów prefabrykowanych”

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Klasa betonu	C20/25
Nasiąkliwość	<6%
Wodoszczelność	W8
Szczelność zbiornika :	< 0,1 [l/m ²] powierzchni wewnętrznej zbiornika, czas próby 0,5 h
Trwałość:	odpowiednia do normalnych warunków użytkowania

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: NIE DOTYCZY

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5 P.P.H.U „Gryz-Bet”

15.04.2013

Jedlińsk

/data wystawienia dokumentu/

Mateusz Gryza, Jadwiga Gryza s.c.

26-660 Jedlińsk, Klwaty 13

tel. 505 644 490, 503 100 040

•• NIP 796-295-99-83 •• 146123761-

/podpis osoby upoważnionej/

Gryza